



LATVIJAS REPUBLIKA
NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr.90009115247

IEPIRKUMU KOMISIJA

„Pagasta namā”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244, tālr.64250958,
e-pasts-iepirkumi@naukseni.lv

Naukšēnu novada, Naukšēnu pagastā

08.10.2014. Nr.2-8/20

SIA „Purnavu muiža”

anita.bagata@purnavumuiza.lv

Naukšēnu novada pašvaldības pastāvīgā iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta iesniegumu ar jautājumiem iepirkumam Nr. NNP 2014/10 „Specializēto dzesēšanas iekārtu iegāde Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai Naukšēnu novada pašvaldības teritorijā”

Jautājums nr.1:

Dzesēšanas iekārta Nr.1: Vai tehniskās prasības tiks uzskatītas par izpildītām, ja tiek piedāvāta vertikālā dzesēšanas iekārta ar tilpumu 663 ltr un 2 nesadalītu pieaugušu mežacūku (2x75kg) ietilpību vienlaikus uzkarinātā veidā?

Atbilde:

Iepirkuma Nr. NNP 2014/10 „Specializēto dzesēšanas iekārtu iegāde Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai Naukšēnu novada pašvaldības teritorijā” tehniskā specifikācija paredz ietilpību ne mazāk kā 700 l, līdz ar to tehniskās prasības ar ietilpību 663 l neatbilst iepirkuma Nolikuma tehniskajai specifikācijai. Iesniedzot piedāvājumu, jānorāda piedāvātās preces ražotājs un modelis, parametri par iekārtu atbilstību specifikācijai.

Jautājums nr.2:

Dzesēšanas iekārtas Nr.3 un Nr.4: Lūdzu precizēt dzesēšanas telpu siltumizolācijas materiālu un biezumu (sienām, griestiem, grīdai), lai būtu iespēja sastādīt Jūsu noteiktajām dzesēšanas temperatūras prasībām atbilstošu dzesēšanas agregātu piedāvājumu.

Atbilde:

Dzesēšanas iekārta Nr.3 - dzesēšanas telpu siltumizolācijas materiāls – putopolistirols sienām 150 mm, griestiem- 100 mm, grīdai 50 mm.

Dzesēšanas iekārta Nr.4 - dzesēšanas telpu siltumizolācijas materiāls – putopolistirols sienām 120 mm griestiem – 120 mm un betonēta grīda.

Jautājums nr.3:

Lūdzu apstiprināt, vai lietošanas instrukciju valsts valodā Jūs vēlaties saņemt pievienotu pie iepirkuma piedāvājuma dokumentācijas, vai pie ierīču piegādes.

Atbilde:

Lietošanas instrukciju valsts valodā jāpievieno pie iepirkuma piedāvājuma dokumentācijas.

Jautājums nr.4:

Lūdzu apstiprināt piekrišanu, ka elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes dokumenti tiek izsūtīti reizē ar iekārtas piegādi. Šī veida dokumentācija tiek sagatavota katrai ierīcei individuāli pirms tās izsūtīšanas no ražotāja rūpnīcas.

Atbilde:

Iekārtu elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes dokumenti ir jāiesniedz tikai tiem pretendentiem ar kuriem tiks slēgti līgumi par iekārtu piegādi.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



Egils Tenters